

江阴一中体育馆屋顶翻新项目澄清说明文件

各投标人，江阴一中体育馆屋顶翻新项目现发布以下澄清说明：

1、本工程没有原施工图纸，由施工单位自行探勘现场。施工单位进场前应做好详细且切实可行的雨水天气施工组织方案，包括对场馆内各类设备设施保护的专项措施方案、针对极端天气可能造成的各种影响以及最终处置方案等。上述方案应报建设单位审批同意认可后方可实施，否则造成的所有损失或后果均由施工单位自行承担。

2、招标图纸屋面面板做法：0.9mm 厚铝镁锰板 U65-430 型，而招标清单项目特征描述中屋面面板为：1mm 厚铝镁锰合金板 U65-430，以哪个为准；

回复：以清单描述 1mm 厚铝镁锰合金板为准

3、工程量清单的编制说明中扬尘污染防治增加费为 0%，招标文件提供的清单中该项取费为 0.1%，以哪个为准；

回复：以清单为准。编制说明将作出调整。

正国际项目管理集团有限公司

2025 年 7 月 18 日